

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC120

杆品名称:	杨柳石青(瓜层)
Sample Name	
受检单位:	北京振远立博科技发展有限公司
TO PATH THE	THE THE THE THE THE
Client	
检验类别:	神样检验 500
Test Type	
A CONTRACTOR AND A STATE OF THE	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





50002202004(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC120

第1页共2页

中心编号(No.): 201603AC120		- 赤山	第1次 共2次		
产品名称	粉刷石膏 (底层)	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京振远立博科技发展有限公司	生产日期	は記録		
生产单位	北京振远立博科技发展有限公司	规格型号	一十 粉型 了 了 。		
抽样地点	企业成品库房	商标	は路路		
抽样人	陈嘉宇 。王明轩 。	等级			
抽样日期	2016年03月01日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t 2000		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
	*经检验,抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验 结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*				
检验结论					
認認	签发日期: 2016 年 03 月 22 日 (检验测试章)				
BULLA	THE THE PERSON THE PERSON THE PROPERTY OF THE PERSON TH				

备注: (此处空白)

批准:

124

审核:



编 制:

弘士

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



料工业技术监督研究中心

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC120

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
1	抗折强度/MPa	≥2.0	2.72	合格。
2	抗压强度/MPa	≥4.0	5.90	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.40	

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1.0:0.40。