

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW003

201511DW003

样品名称: 泥趣硅藻泥
Sample Name

委托单位: 浙江佐久环保建材有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW003

第1页 共2页

样品名称	泥趣硅藻泥	检验类别	委托检验
委托单位	浙江佐久环保建材有限公司	商 标	泥趣硅藻泥
生产单位	浙江佐久环保建材有限公司	等 级	—
生产日期		样品编号	GT-001-040
来样日期	2015年11月13日	规格型号	GT001-040
样品数量	2kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》		
检验项目	1. 甲醛净化效率 2. 甲醛净化效果持久性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的甲醛净化效率、甲醛净化效果持久性的检验结果符合标准JC/T 1074-2008 中 I 类材料的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015年12月25日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	生产批号: 201509.		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW003

第 2 页 共 2 页

样品类型		I 类材料		
样品涂刷量 (样品量)		1kg/m ²		
开灯时间		48h		
试验条件		温度 (20±2)℃, 相对湿度 (50±10)%		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化效率 (%)	≥ 75	81.9	合格
2	甲醛净化效果持久性 (%)	≥ 60	64.8	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry