



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308BW174

DMTC

样品名称: HTN-868 工程乳胶漆

Sample Name

委托单位: 北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry
2012003084M (2012) 建材质检认字(第4号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308BW174

第 1 页 共 2 页

样品名称	HTN-868 工程乳胶漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司	商 标	广厦
生产单位	北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司	等 级	合格品
生产日期	2013 年 08 月 05 日	样品编号	—
来样日期	2013 年 08 月 22 日	规格型号	HTN-868
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体
检验依据	GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐碱性 8. 耐洗刷性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品所检项目检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆(合格品)的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013 年 09 月 02 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308BW174

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性 (3 次循环)	不变质	不变质	符合
4	干燥时间(表干)/h	≤2	0.5	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	对比率(白色和浅色)	≥0.90	0.90	合格
7	耐碱性(24h)	无异常	无异常	符合
8	耐洗刷性/次	≥300	300	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				