



2012003984M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW001

201509AW001

样品名称: 高强度水泥瓦

Sample Name

委托单位: 北京盛元龙德建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW001

第1页 共2页

样品名称	高强度水泥瓦	检验类别	委托检验
委托单位	北京盛元龙德建材有限公司	商 标	九九红
生产单位	北京盛元龙德建材有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 07 月 25 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 09 月 14 日	规格型号	352mm×320mm
样品数量	12 片	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC/T 746-2007《混凝土瓦》		
检验项目	1. 承载力 2. 抗渗性能 3. 吸水率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的承载力的检验结果符合标准 JC/T 746-2007 中波形屋面瓦 (<math>d &gt; 20</math>, <math>b_1 \geq 300</math>) 的技术指标要求; 抗渗性能、吸水率的检验结果符合标准 JC/T 746-2007 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)	<p>签发日期: 2015 年 09 月 23 日</p> <p>(检验测试章)</p>		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW001

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	承载力/N [波形屋面瓦 (d>20, b <sub>1</sub> ≥300) ]	≥1800	2400	合格
2	抗渗性能	瓦的背面不得出现水滴现象	瓦背面未出现水滴现象	符合
3	吸水率/%	≤10.0	5.6	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

