



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW204

可 行 性 研 究

样品名称: 防水砂浆

Sample Name

委托单位: 北京通达利建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Research and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW204

第 1 页 共 2 页

样品名称	防水砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京通达利建筑材料厂	商 标	—
生产单位	北京通达利建筑材料厂	等 级	—
生产日期	2015 年 07 月 20 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 25 日	规格型号	—
样品数量	15kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB/T 25181-2010 《预拌砂浆》		
检验项目	1. 28d 抗压强度 2. 28d 抗渗压力 3. 14d 拉伸粘结强度 4. 保水率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的 28d 抗压强度、28d 抗渗压力、14d 拉伸粘结强度、保水率的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混普通防水砂浆 M15/P8 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)		<p>签发日期: 2015 年 08 月 24 日</p> <p>(检验测试章)</p>	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW204

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混普通防水 砂浆 M15/P8)	检验结果	单项结论
1	28d 抗压强度/MPa	$\geq 15.0$	17.0	合格
2	28d 抗渗压力/MPa	$\geq 0.8$	0.8	合格
3	14d 拉伸粘结强度 /MPa	$\geq 0.20$	0.26	合格
4	保水率/%	$\geq 88$	90	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.16。				



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024