

存档



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201603AC230



样品名称: 锚栓

Sample Name

受检单位: 河北西尔斯节能科技有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC230

第 1 页 共 2 页

产品名称	锚栓	检验类别	抽样检验
受检单位	河北西尔斯节能科技有限公司	生产日期	——
生产单位	河北西尔斯节能科技有限公司	规格型号	Φ10×(50-500)
抽样地点	企业成品库房	商 标	西尔斯
抽 样 人	陈嘉宇 王明轩	等 级	——
抽样日期	2016 年 03 月 07 日	抽样数量	20 套
样品状态	钉状, 外观完好	抽样基数	10000 套
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 158-2013 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 锚栓抗拉承载力标准值		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的锚栓抗拉承载力标准值的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中锚栓的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 03 月 16 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC230

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (锚栓)	检验结果	单项结论
1	锚栓抗拉承载力标准值, kN (A 类基层墙体)	≥ 0.60	0.87	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry