



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AC180

201511AC180

样品名称: 轻集料混凝土小型空心砌块

Sample Name

受检单位: 保定京易新型建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AC180

第 1 页 共 2 页

产品名称	轻集料混凝土小型空心砌块	检验类别	抽样检验
受检单位	保定京易新型建材有限公司	生产日期	——
生产单位	保定京易新型建材有限公司	规格型号	400mm×200mm×250mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	MU3.5 级
抽样日期	2015 年 11 月 24 日	抽样数量	10 块
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	10000 块
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》		
检验项目	1. 密度等级          2. 抗压强度		
检验结论	<p>* 经检验, 抽检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 1000 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 12 月 23 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AC180

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	密度等级/ (kg/m <sup>3</sup> ) (密度等级 1000 级)	≥910, ≤1000		960		合格
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值	最小值	平均值	最小值	合格
		≥3.5	≥2.8	3.8	3.6	
(以下空白)						
备注: (此处空白)						



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024