



2009003084M



(2009)建材质监认字(24)号



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201203BC002样品名称: 外墙柔性抗裂腻子

Sample Name

受检单位: 北京金博尔工贸有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203BC002

第 1 页 共 2 页

产品名称	外墙柔性抗裂腻子	检验类别	抽样检验
受检单位	北京金博尔工贸有限公司	产品批号	
生产单位	北京金博尔工贸有限公司	生产日期	2012 年 02 月 19 日
抽样地点	公司仓库	商 标	金博
抽 样 人	王明轩 张媛	规格型号	P 型
抽样日期	2012 年 03 月 01 日	抽样数量	10kg
样品状态	无结块粉状	抽样基数	3t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 4. 初期干燥抗裂性 5. 打磨性 6. 吸水量 7. 耐碱性 8. 耐水性 9. 粘结强度 10. 腻子膜柔韧性 11. 动态抗开裂性		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品所检项目检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中 P 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2012 年 04 月 09 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

签发日期: 2012 年 04 月 09 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201203BC002

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (P型)	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无结块, 均匀	无结块, 均匀	符合
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间(表干)/h		≤5	0.5	合格
4	初期干燥抗裂性(6h), 单道施工厚度≤1.5mm的 产品		1mm, 无裂纹	1mm, 无裂纹	符合
5	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合
6	吸水量/(g/10min)		≤2.0	1.3	合格
7	耐碱性(48h)		无异常	无异常	符合
8	耐水性(96h)		无异常	无异常	符合
9	粘结 强度/ MPa	标准状态	≥0.60	0.72	合格
		冻融循环5次	≥0.40	0.50	合格
10	赋予膜柔韧性		直径100mm, 无裂纹	无裂纹	符合
11	动态抗开裂性 (基层裂缝)/mm		≥0.04, <0.08	0.06	合格
备注: 配比: 粉: 水=1:0.30。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

