



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW116

201505DW116

样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

委托单位: 香河明远新型环保建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW116

第 1 页 共 2 页

样品名称	砌筑砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	香河明远新型环保建材有限公司	商 标	—
生产单位	香河明远新型环保建材有限公司	等 级	M7.5
生产日期	2015 年 04 月 10 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 05 月 07 日	规格型号	—
样品数量	3 块	样品状态	无缺损块状
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》		
检验项目	1. 28d 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的 28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆 (普通砌筑砂浆 M7.5) 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 05 月 12 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW116

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M7.5)	检验结果	单项结论
1	28d 抗压强度/MPa	$\geq 7.5$	12.1	合格
(以下空白)				
备注: 样块由委托方成型和养护。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry