

存档



150002283064

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC171

31411112

样品名称: 胶粘砂浆

Sample Name

受检单位: 利坚美(北京)科技发展有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC171

第 1 页 共 2 页

产品名称	胶粘砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	利坚美(北京)科技发展有限公司	生产日期	—
生产单位	利坚美(北京)科技发展有限公司	规格型号	40kg 干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	利坚美
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2016 年 01 月 15 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 29906-2013 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘结强度(与模塑板) 3. 可操作时间		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 29906-2013 中胶粘剂的技术指标要求。*		
签发日期: 2016 年 02 月 25 日 (检验测试章)			
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:


 检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
 Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC171

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项 结论	
1	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥ 0.6	0.92	合格	
		耐水 强度	浸水 48h, 干燥 2h	≥ 0.3	0.78	合格
			浸水 48h, 干燥 7d	≥ 0.6	0.80	合格
2	拉伸粘结强度 (与模塑板) /MPa	原强度	≥ 0.10 , 破坏发生 在模塑板中	0.12, 破坏发 生在模塑板中	合格	
		耐水 强度	浸水 48h, 干燥 2h	≥ 0.06	0.11	合格
			浸水 48h, 干燥 7d	≥ 0.10	0.11	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	1.5	合格	
(以下空白)						
备注: (1) 配比: 粉: 水=4: 1; (2) 模塑板规格: 18kg/m ³ 。						



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024