



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW133

201501DW133

样品名称: 平湖硅藻泥

Sample Name

委托单位: 北京南极海新材料股份有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW133

第 1 页 共 2 页

样品名称	平湖硅藻泥	检验类别	委托检验
委托单位	北京南极海新材料股份有限公司	商 标	南极海
生产单位	北京南极海新材料股份有限公司	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2015 年 01 月 16 日	规格型号	——
样品数量	15kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	JC/T 2177-2013 《硅藻泥装饰壁材》		
检验项目	1. 挥发性有机化合物含量 (VOC) 2. 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 3. 游离甲醛 4. 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的挥发性有机化合物含量 (VOC), 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和, 游离甲醛, 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg) 的检验结果符合标准 JC/T 2177-2013 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 03 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW133

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	挥发性有机化合物含量 (VOC) / g/kg	小于检出限值	未检出	合格
2	苯、甲苯、乙苯、 二甲苯总和/mg/kg	小于检出限值	未检出	合格
3	游离甲醛/mg/kg	小于检出限值	未检出	合格
4	可溶性 重金属 /mg/kg	铅 Pb	小于检出限值	合格
		镉 Cd	小于检出限值	合格
		铬 Cr	小于检出限值	合格
		汞 Hg	小于检出限值	合格

(以下空白)

备注: JC/T 2177-2013 规定各指标检出限值为:

- (1) 挥发性有机化合物含量 的检出限值为 1g/kg;
- (2) 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和的检出限值为 50mg/kg;
- (3) 游离甲醛的检出限值为 5mg/kg;
- (4) 可溶性重金属的检出限值为 10mg/kg。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024