



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW111

DMTC

样品名称: 蒸压轻质砂加气混凝土板

Sample Name

委托单位: 北京博锐新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
2012003084M (CUI) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW111

第 1 页 共 2 页

样品名称	蒸压轻质砂加气混凝土板	检验类别	委托检验
委托单位	北京博锐新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京博锐新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	2013 年 11 月	样品编号	—
来样日期	2014 年 01 月 03 日	规格型号	厚 100mm
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB/T 23451-2009 《建筑用轻质隔墙条板》 GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》		
检验项目	1. 面密度 2. 干燥收缩值 3. 抗压强度 4. 含水率 5. 抗冻性 6. 导热系数		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的面密度、干燥收缩值、抗压强度、含水率、抗冻性的检验结果符合标准 GB/T 23451-2009 中板厚 120mm 的技术指标要求; 依据标准 GB/T 10294-2008 规定的试验方法进行检验, 导热系数的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 02 月 11 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW111

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (板厚 120mm)	检验结果	单项结论
1	面密度/(kg/m ²)	≤ 110	60	合格
2	干燥收缩值/(mm/m)	≤ 0.6	0.54	合格
3	抗压强度/MPa	≥ 3.5	3.6	合格
4	含水率/%	≤ 12	4	合格
5	抗冻性	不应出现可见的裂 纹且表面无变化	无裂纹且表面 无变化	合格
6	导热系数, W/(m·K)	——	0.160 (平均温度: 25.00℃)	——

(以下空白)

备注:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC