



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201504AW110



样品名称: 矿渣岩棉板

Sample Name

委托单位: 安阳腾胜保温建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW110

第 1 页 共 2 页

样品名称	矿渣岩棉板	检验类别	委托检验
委托单位	安阳腾胜保温建材有限公司	商 标	腾胜
生产单位	安阳腾胜保温建材有限公司	等 级	A 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 01 日	规格型号	1000mm×600mm×69mm
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB/T 11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》		
检验项目	1. 密度 2. 导热系数 3. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的密度、导热系数、燃烧性能的检验结果符合标准 GB/T 11835-2007 中密度为 (101~160) kg/m^3 板的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 04 月 16 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

The National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW110

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [密度为(101~160) kg/m ³ 板]	检验结果	单项结论
1	密度, kg/m ³	101~160	112	合格
2	导热系数 (平均温度 70 ₀ ⁺⁵ °C), W/(m·K)	≤0.043	0.040 (平均温度 70.00°C)	合格
3	燃烧性能	不燃材料	不燃材料 (A ₁ 级)	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				