



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW126G1


DIMILE

样品名称:	筑研结构胶
Sample Name	
委托单位:_ Client	北京明源建筑工程加固有限公司涿州分公司
检验类别:_ Test Type	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW126G1

第1页共2页

样品名称	筑研结构胶	检验类别	委托检验			
委托单位	北京明源建筑工程加固有限公司涿州分公司	商标	筑研			
生产单位	北京明源建筑工程加固有限公司涿州分 公司	等 级	A 40			
生产日期	2016年06月05日	样品编号	30000			
来样日期	2016年06月06日	规格型号	ZHY			
样品数量	A 胶 3kg B 胶 1kg	样品状态	胶状, 无分层			
检验依据	GB 50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》					
检验项目	1. 胶体性能 (受拉弹性模量)					
	经检验,送检样品的胶体性能(受拉弹性模量)的检验结果符合和 (CB 50728-2011 中以混凝土为基材,粘贴钢材用结构胶: I 类胶(A 级的技术指标要求。					
检验结论	是是特別的語話	行混砂	R. A.			
经的	签发日期: 2016年06月20日					
10 TH	27492545754576	检验测验检验检测				

备注:本报告是对 201606AW126 的更改,本报告发出之日起,原报告存废。

批准. 2000 2 車核: 花机

编制:

建筑材料工业技术监督研究中心 Technical Supervision and Research Content of the Building Memorials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW126G1

第2页共2页

序号	序号检验项目			标准要求 [以混凝土为 基材,粘贴钢 材用结构胶: I类胶(A级)]	检验结果	单项结论
1	胶体 性能	受拉弹性模量 (MPa)	涂布胶	≥3.2×10³	3.4×10 ³	合格

(以下空白)

备注: 配比: A 胶: B 胶=3: 1。

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>