



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW121

201511DW121

样品名称: 爱家美家源硅藻泥
Sample Name

委托单位: 长春市必优特商贸有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



150002283984

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW121

第1页 共2页

样品名称	爱家美家源硅藻泥	检验类别	委托检验
委托单位	长春市必优特商贸有限公司	商 标	爱家美家源
生产单位	长春市必优特商贸有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 10 月 22 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 11 月 18 日	规格型号	—
样品数量	2kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 2177-2013《硅藻泥装饰壁材》		
检验项目	1. 挥发性有机化合物含量 (VOC) 2. 游离甲醛 3. 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 4. 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg)		
检验结论	*经检验, 送检样品的挥发性有机化合物含量 (VOC), 游离甲醛, 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和, 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg) 的检验结果符合标准 JC/T 2177-2013 的技术指标要求。*		
签发日期: 2015 年 12 月 15 日 (检验测试章)			
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW121

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	挥发性有机化合物含量 (VOC) / g/kg	小于检出限值	未检出	合格
2	游离甲醛 /mg/kg	小于检出限值	未检出	合格
3	苯、甲苯、乙苯、 二甲苯总和 /mg/kg	小于检出限值	未检出	合格
4	可溶性 重金属 /mg/kg	铅 Pb	未检出	合格
		镉 Cd	未检出	合格
		铬 Cr	未检出	合格
		汞 Hg	未检出	合格

(以下空白)

备注: JC/T 2177-2013 规定各指标检出限值为:

- (1) 挥发性有机化合物含量 的检出限值为 1g/kg;
- (2) 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和的检出限值为 50mg/kg;
- (3) 游离甲醛的检出限值为 5mg/kg;
- (4) 可溶性重金属的检出限值为 10mg/kg。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry