



2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AC121



样品名称: 酚醛防火保温板

Sample Name

受检单位: 北京神州佳美建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 2012年建材质量监督抽查

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AC121

第 1 页 共 2 页

产品名称	酚醛防火保温板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京神州佳美建材有限公司	生产日期	——
生产单位	北京神州佳美建材有限公司	规格型号	600mm × 900mm × 50mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	——
抽样日期	2014 年 08 月 06 日	抽样数量	10 块
样品状态	板状, 外观完好	抽样基数	20m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》		
检验项目	1. 氧指数		
检验结论	*依据标准 GB 50404-2007 规定的试验方法进行检验, 送检样品的氧指数的检验结果见第 2 页。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 09 月 02 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AC121

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	氧指数 (%)	—	33	—

(以下空白)

中国建材集团

备注: (此处空白)

