



2012003084M



(2012)建材质认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC191

样品名称: 聚合物水泥抹灰砂浆

Sample Name

受检单位: 唐山万兴化工建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC191

第 1 页 共 2 页

产品名称	聚合物水泥抹灰砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	唐山万兴化工建材有限公司	生产日期	2013 年 04 月 07 日
生产单位	唐山万兴化工建材有限公司	规格型号	—
抽样地点	公司仓库	商 标	万兴
抽 样 人	张嫒 陈嘉宇	等 级	M10
抽样日期	2013 年 04 月 16 日	抽样数量	20kg
样品状态	无结块粉状	抽样基数	3t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 230-2007 《预拌砂浆》		
检验项目	1. 凝结时间 2. 强度等级 3. 保水性 4. 14d 拉伸粘结强度		
检验结论	<p>*经检验，抽检样品所检项目检验结果符合标准 JG/T 230-2007 中干混抹灰砂浆（强度等级 M10）的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2013 年 05 月 17 日 (检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC191

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混抹灰砂浆 强度等级 M10)	检验结果	单项结论
1	凝结时间/h	3~8	4.5	合格
2	强度等级/MPa	M10	12	合格
3	保水性/%	≥88	92	合格
4	14d 拉伸粘结强度/MPa	≥0.20	0.22	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1:0.14。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry