



存档

2012003084M (2012)建材质监认字(4号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW124

DMTC

样品名称: 焦渣混凝土

Sample Name

委托单位: 北京市焕峰建筑工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW124

第 1 页 共 2 页

样品名称	焦渣混凝土	检验类别	委托检验
委托单位	北京市焕峰建筑工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京市焕峰建筑工程有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 06 月 06 日	规格型号	100mm × 100mm × 100mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 50081-2002 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》		
检验项目	1. 抗压强度 2. 干密度		
检验结论	<p>*依据标准 GB/T 50081-2002、GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验, 抗压强度、干密度的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 06 月 16 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW124

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	抗压强度, MPa	—	10	—
2	干密度, kg/m ³	—	1389	—

(以下空白)

备注: (1) 抗压强度依据标准 GB/T 50081-2002 规定的试验方法进行检验;
(2) 干密度依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验。

