

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503BC160

样品名称:

浮雕复层涂料

Sample Name

受检单位:北京清添兴业建筑材料有限公司通州分公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503BC160

第1页共2页

	PIAUPUA DE LAUP.	TOPIA	- 24-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-			
产品名称	浮雕复层涂料 2000年	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京清添兴业建筑材料有限公司通州分公司	生产目期	2015年02月16日			
生产单位	北京清添兴业建筑材料有限公司通州分公司	规格型号	<b>一种型</b>			
抽样地点	企业成品库房	商品标				
抽样人	工明鲜 张嫚 800000000000000000000000000000000000	等级	全格品 252			
抽样日期	2015年03月05日	抽样数量	10kg			
样品状态	无结块粉状	抽样基数				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB/T 9779-2005《复层建筑涂料》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 涂膜外观 3. 低温稳定性 4. 初期干燥抗裂性 5. 粘结强度 6. 涂层耐温变性 7. 透水性 8. 耐冲击性 9. 耐沾污性 10. 耐候性					
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目的检验合格品的技术指标要求。*	验结果符合标》	住 GB/T 9779-2005 中			
	签发日期: 2015 年 04 月 22 日 (检验测试章)					
2:± 1 1 11 4h	WELL THE THE THE THE	TAPTA	THE WAY OF THE			

备注:(此处空白)

批准:

审核: 143/1

编制:孔龙

检验单位地址;北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503BC160

第2页共2页

序号	检验	检验项目		检验结果	单项结论
語語	<b>答案中聚态</b>		无硬块, 呈均匀状态	无硬块, 呈均匀状 态	2. 新春32
路	徐膜外观		无开裂、无明显针 孔、无气泡	无开裂、无明显针 孔、无气泡	2000年
認	了一个 高温稳定性 1		不结块、无组成物 分离、无凝聚	不结块、无组成物 分离、无凝聚	2000年
强	初期干燥抗裂性		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		<b>全教</b>
認	料结强度	标准状态 (E、Si)	₹0.7	0.8	合格。
	MPa	浸水后 (E, Si, CE)	50.5 50.5 50.5	90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6	18 A S
	涂层耐温变性 (5次循环)		不剥落;不起泡; 无裂纹;无明显变 色	不剥落;不起泡; 无裂纹;无明显变 色	
路	透水性 (B型) (mE		442000		2842
85			无裂纹、剥落以及 明显变形	无裂纹、无剥落、 无明显变形	2.特别
	耐沾污性 (白色和 浅色)	立体状/级			合格。
100	耐候性(白色和浅色)		250h 不起泡、不 剥落、无裂纹、粉 化≤1级、变色≤ 2级	250h 不起泡、不 剥落、无裂纹、粉 化1级,变色2级	**************************************