



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC185G1

样品名称: 外墙保温用锚栓

Sample Name

受检单位: 浙江科达新型建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC185G1

第 1 页 共 2 页

产品名称	外墙保温用锚栓	检验类别	抽样检验
受检单位	浙江科达新型建材有限公司	产品批号	—
生产单位	浙江科达新型建材有限公司	生产日期	—
抽样地点	企业成品库房	商 标	科达
抽 样 人	王明轩 孙士杰	规格型号	Φ 8-82-142
抽样日期	2013 年 02 月 28 日	抽样数量	40 个
样品状态	钉状, 外观完好	抽样基数	10000 个
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 366-2012 《外墙保温用锚栓》		
检验项目	1. 锚栓抗拉承载力标准值 2. 圆盘公称直径 3. 圆盘抗拔力标准值 4. 膨胀套管的公称直径		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的锚栓抗拉承载力标准值、圆盘公称直径、圆盘抗拔力标准值、膨胀套管的公称直径的检验结果符合标准 JG/T 366-2012 中的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013 年 06 月 16 日</p> <p>(检验检测章)</p>		
备注:	( 此处空白 )		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC185G1

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	锚栓抗拉承载力标准值, kN	A 类基层墙体	≥ 0.60	0.96	合格
		B 类基层墙体	≥ 0.50	0.60	合格
		C 类基层墙体	≥ 0.40	0.50	合格
		D 类基层墙体	≥ 0.30	0.39	合格
		E 类基层墙体	≥ 0.30	0.32	合格
2	圆盘公称直径, mm		≥ 60	61	合格
3	圆盘抗拔力标准值, kN		≥ 0.50	0.73	合格
4	膨胀套管的公称直径, mm		≥ 8	8.1	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC