

存档



150002283064

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC227

可 行 性 研 究

样品名称: 岩棉板

Sample Name

受检单位: 上海载坤环保新材料科技有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002293064

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC227

第 1 页 共 2 页

产品名称	岩棉板	检验类别	抽样检验
受检单位	上海载坤环保新材料科技有限公司	生产日期	2016 年 01 月 18 日
生产单位	上海载坤环保新材料科技有限公司	规格型号	1200mm×600mm×40mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	A <sub>1</sub> 级
抽样日期	2016 年 01 月 27 日	抽样数量	12 块
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	20m <sup>3</sup>
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A<sub>1</sub>) 级不燃材料 (制品) 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)		<p>签发日期: 2016 年 02 月 24 日 (检验测试章)</p>	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC227

第2页 共2页

第 2 页 共 2 页					
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能等级 [A (A <sub>1</sub> ) 级]	炉内温升/℃	≤30	4	合格
		质量损失率/%	≤50	6	合格
		持续燃烧时间/s	0	0	合格
		总热值/(MJ/kg)	≤2.0	0.75	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024