



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406CW002

DMTC

样品名称: 外墙抗裂腻子粉
Sample Name

委托单位: 北京立异创新科贸有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406CW002

第 1 页 共 2 页

样品名称	外墙抗裂腻子粉	检验类别	委托检验
委托单位	北京立异创新科贸有限公司	商 标	——
生产单位	北京立异创新科贸有限公司	等 级	——
生产日期	2014 年 06 月 06 日	样品编号	——
来样日期	2014 年 06 月 09 日	规格型号	——
样品数量	5kg	样品状态	粉体
检验依据	GB24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》		
检验项目	1. 挥发性有机化合物 (VOC) 含量		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的挥发性有机化合物 (VOC) 含量的检验结果符合标准 GB24408-2009 中“水性外墙涂料—腻子”的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 06 月 13 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406CW002

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	挥发性有机化合物 (VOC) 含量 / g/kg	≤ 15	未检出	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024

