



2012003084M



2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201305EW102

样品名称: YSL 石墨改性聚苯乙烯保温板

Sample Name

委托单位: 天津亿世利能源科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305EW102

第 1 页 共 3 页

样品名称	YSL 石墨改性聚苯乙烯保温板	检验类别	委托检验
委托单位	天津亿世利能源科技有限公司	商 标	亿世利
生产单位	天津亿世利能源科技有限公司	等 级	——
生产日期	2013 年 01 月 07 日	样品编号	——
来样日期	2013 年 05 月 28 日	规格型号	(1200×600×50) mm
样品数量	16 块	样品状态	板状
检验依据	GB 8624-1997 《建筑材料燃烧性能分级方法》		
检验项目	1. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的燃烧性能检验结果符合标准 GB 8624-1997 中可燃类材料 B<sub>1</sub> 级技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 06 月 03 日 (检验测试章)</p> 		
备注: 委托方要求使用 GB 8624-1997 检验。			

批 准:

段策

审 核:

刘振贤

编 制:

黄

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201305EW102

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (B <sub>1</sub> 级)	检验结果	单项结论
1	燃烧性能	可燃性	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到刻度线, 且不允许有滴落物引燃滤纸的现象	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到刻度线, 且无滴落物引燃滤纸的现象	符合
		燃烧剩余长度最小值, mm	> 0	300	合格
		燃烧剩余长度平均值, mm	≥ 150	306	合格
		平均烟气温度峰值, °C	≤ 200	98	合格
		烟密度等级 (SDR)	≤ 75	64	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305EW102

第 3 页 共 3 页

样品名称	YSL 石墨改性聚苯乙烯保温板
试件说明	试样是 50mm 厚石墨改性聚苯板。
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry