



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW101

201504DW101

样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

委托单位: 北京云城装饰装潢有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW101

第 1 页 共 2 页

样品名称	砌筑砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京云城装饰装潢有限公司	商 标	—
生产单位	北京云城装饰装潢有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 04 月 01 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 01 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》		
检验项目	1. 保水率 2. 28d 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的保水率、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆 (普通砌筑砂浆 M10) 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)		签发日期:	2015 年 05 月 07 日 (检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW101

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M10)	检验结果	单项结论
1	保水率/%	≥ 88	96	合格
2	28d 抗压强度/MPa	≥ 10.0	11.2	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料:水=1.0:0.17。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry