



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC253



样品名称: B 型干拌复合轻集料

Sample Name

受检单位: 北京铁建鑫辉保温工程有限责任公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC253

第 1 页 共 2 页

产品名称	B 型干拌复合轻集料	检验类别	抽样检验
受检单位	北京铁建鑫辉保温工程有限责任公司	生产日期	2015 年 01 月
生产单位	北京铁建鑫辉保温工程有限责任公司	规格型号	—
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 张媛	等 级	B 型
抽样日期	2015 年 02 月 13 日	抽样数量	100kg
样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》 12BJ1-1 《工程做法》		
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数		
检验结论	<p>*依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验, 抽检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果达到 12BJ1-1 中干拌复合轻集料混凝土垫层 B 型 (用于楼面或屋面垫层) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 03 月 26 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC253

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混凝土垫层 B 型 (用于楼面或屋面垫层)]	检验结果	单项结论
1	干密度/(kg/m^3)	≤ 850	822	合格
2	抗压强度/MPa	≥ 3.0	3.1	合格
3	导热系数/[$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$]	≤ 0.25	0.22 (平均温度: 25.00 $^{\circ}\text{C}$)	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 料: 水=1: 0.80。				

