



REPORT TEST

中心编号(No.): 201410AW001

耐水腻子粉 样品名称:

Sample Name

北京志诚申发建材厂 委托单位:

Client

委托检验 检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW001

第1页共2页

样品名称	耐水腻子粉 了一个一个	检验类别	委托检验	
委托单位	北京志诚申发建材厂	海		
生产单位	北京志诚申发建材厂	等。级	路路	
生产日期		样品编号	認能	
来样日期	2014年10月08日	规格型号	干粉型。	
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》		語語	
	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度			
检验项目	142404294240420	ナンラナイナンナー	THAT	
位验项目 检验结论	*经检验,送检样品的初期于符合标准JG/T 298-2010 中耐水型			

批准

审核: 744

编制:



(国家)建筑材料

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW001

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
認	初期干燥抗裂性 (3h)		元 聚纹	
	新结强度· 标准状态	120502	272	
	MPa 浸米后	>030	0:55	

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1; 0.40。

邮编: 100024