



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW147

样品名称: 混凝土界面处理剂

Sample Name

委托单位: 徐州桐圣建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW147

第 1 页 共 2 页

样品名称	混凝土界面处理剂	检验类别	委托检验
委托单位	徐州桐圣建材有限公司	商 标	桐圣
生产单位	徐州桐圣建材有限公司	等 级	优等品
生产日期	——	样品编号	TS-20130403
来样日期	2013 年 04 月 26 日	规格型号	——
样品数量	10kg	样品状态	粉状无结块
检验依据	JC/T 907-2002 《混凝土界面处理剂》		
检验项目	1. 剪切粘结强度 2. 拉伸粘结强度		
检验结论	<p>*经检验，送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中界面剂 I 型的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2013 年 06 月 13 日 (检验测试章)</p>		
备注：生产批号：20130422。			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304DW147

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
1	剪切粘结强度/ MPa	14d	≥ 1.5	2.0	合格
2	拉伸粘结强度/ MPa	未处理 14d	≥ 0.6	1.0	合格
		浸水处理	≥ 0.5	0.9	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.18。