

存档



150002283084

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW008

DMTC

样品名称: 聚苯板

Sample Name

委托单位: 北京京东广兴建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW008

第 1 页 共 3 页

样品名称	聚苯板	检验类别	委托检验
委托单位	北京京东广兴建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京京东广兴建材有限公司	等 级	B <sub>1</sub> 级
生产日期	2015 年 11 月 28 日	样品编号	—
来样日期	2016 年 02 月 29 日	规格型号	1200mm×600mm×80mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 表观密度    2. 压缩强度    3. 导热系数    4. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的表观密度、压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B<sub>1</sub> (C) 级难燃材料 (制品) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 03 月 09 日 (检验测试章)</p>		
备注: (以下空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW008

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	表观密度, $\text{kg/m}^3$		$\geq 20.0$	20.1	合格
2	压缩强度, kPa		$\geq 100$	132	合格
3	导热系数, $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		$\leq 0.041$	0.038(平均温度: $25.00^\circ\text{C}$ )	合格
4	燃烧性能等级 ( $\text{B}_1$ 级)	燃烧增长速率指数, ( $\text{W/s}$ )	$\leq 250$	226	合格
		火焰横向蔓延未到达 试样长翼边缘, m	< 试样边缘	< 试样边缘	符合
		600s 的总放热量, MJ	$\leq 15$	12.4	合格
		60s 内焰尖高度, mm	$\leq 150$	130	合格
		60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
		氧指数值, %	$\geq 30$	31.1	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201602AW008

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称

聚苯板

(样品照片)



备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry