



2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC190

DMTC

样品名称: 轻质隔墙板

Sample Name

受检单位: 北京市永筑建筑材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监字 1339号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC190

第 1 页 共 2 页

产品名称	轻质隔墙板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京市永筑建筑材料有限公司	生产日期	——
生产单位	北京市永筑建筑材料有限公司	规格型号	2540mm×600mm×90mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	永筑
抽 样 人	王明轩 孙士杰	等 级	——
抽样日期	2014 年 05 月 19 日	抽样数量	20 块
样品状态	板状, 外观完好	抽样基数	1000 块
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 23451-2009《建筑用轻质隔墙条板》		
检验项目	1. 外观质量 2. 面密度 3. 抗弯承载 4. 抗冲击性能 5. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的外观质量、面密度、抗弯承载、抗冲击性能、抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 23451-2009 中板厚 90mm 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 07 月 08 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC190

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (板厚90mm)	检验结果	单项结论
1	外观 质量	板面外露筋、纤; 飞边毛刺; 板面泛霜; 板的横向、纵向、 厚度方向贯通裂纹	无	无	合格
		板面裂缝, 长度 50mm ~ 100mm, 宽度 0.5mm ~ 1.0mm	≤2 处/板	无	合格
		蜂窝气孔, 长径 5mm ~ 30mm	≤3 处/板	无	合格
		缺棱掉角, 宽度×长度 10mm×25mm ~ 20mm×30mm	≤2 处/板	无	合格
		壁厚/ mm	≥12	14	合格
2	面密度/ ( kg/m <sup>2</sup> )		≤90	82	合格
3	抗弯承载 (板自重倍数)		≥1.5	2.2	合格
4	抗冲击性能/次		经 5 次抗冲击 试验后, 板面 无裂纹	冲击 6 次, 无贯通裂 纹	合格
5	抗压强度/MPa		≥3.5	3.5	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

