




2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC192



样品名称: 聚合物水泥砌筑砂浆

Sample Name

受检单位: 唐山万兴化工建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC192

第 1 页 共 2 页

产品名称	聚合物水泥砌筑砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	唐山万兴化工建材有限公司	生产日期	2013 年 04 月 06 日
生产单位	唐山万兴化工建材有限公司	规格型号	—
抽样地点	公司仓库	商 标	万兴
抽 样 人	张嫚 陈嘉宇	等 级	M7.5
抽样日期	2013 年 04 月 16 日	抽样数量	20kg
样品状态	无结块粉状	抽样基数	3t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 230-2007 《预拌砂浆》		
检验项目	1. 凝结时间 2. 强度等级 3. 保水性		
检验结论	<p>*经检验,抽检样品的凝结时间、强度等级、保水性的检验结果符合标准 JG/T 230-2007 中干混砌筑砂浆(强度等级 M7.5)的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013 年 05 月 17 日 (检验检测章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC192

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆 强度等级 M7.5)	检验结果	单项结论
1	凝结时间/h	3 ~ 8	4.2	合格
2	强度等级/MPa	M7.5	8.7	合格
3	保水性/%	≥ 88	93	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1:0.13。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry