

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201505DW118



样品名称: 泡沫混凝土

Sample Name

委托单位: 廊坊新世界房地产开发有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervisory Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW118

第 1 页 共 2 页

样品名称	泡沫混凝土	检验类别	委托检验
委托单位	廊坊新世界房地产开发有限公司	商 标	HT
生产单位	华泰恒生科技发展(北京)有限公司	等 级	A04
生产日期	2015 年 04 月 09 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 05 月 07 日	规格型号	A04
样品数量	20 块	样品状态	块状
检验依据	JG/T 266-2011 《泡沫混凝土》		
检验项目	1. 干密度 2. 导热系数 3. 强度等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干密度、导热系数、强度等级的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中干密度等级 A04、强度等级 C1 的泡沫混凝土制品的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)		<p>签发日期: 2015 年 06 月 08 日 (检验测试章)</p>	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW118

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页						
序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	干密度(A04级)/(kg/m³)	≤400		383		合格
2	导热系数(A04级) /[W/(m·K)]	≤0.10		0.096 (平均温度:25.00℃)		合格
3	强度等级/MPa (C1级)	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	合格
		≥1.00	≥0.850	1.12	0.995	
(以下空白)						
备注: (此处空白)						

