



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW149

样品名称: SY 轻质混凝土

Sample Name

委托单位: 北京盛源安泰科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW149

第 1 页 共 2 页

样品名称	SY 轻质混凝土	检验类别	委托检验
委托单位	北京盛源安泰科技有限公司	商 标	—
生产单位	北京盛源安泰科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 04 月 29 日	规格型号	—
样品数量	6 块	样品状态	块状
检验依据	JGJ 51-2002 《轻骨料混凝土技术规程》		
检验项目	1. 干表观密度      2. 抗压强度		
检验结论	<p>*依据标准 JGJ 51-2002 规定的试验方法进行检验, 送检样品的干表观密度、抗压强度的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 05 月 12 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry



建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW149

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	干表观密度/(kg/m <sup>3</sup> )	—	1540	—
2	抗压强度/MPa	—	12.5	—
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

