



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW298

201603AW298

样品名称: 轻集料连锁砌块

Sample Name

委托单位: 北京东方光耀新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW298

第 1 页 共 2 页

样品名称	轻集料连锁砌块	检验类别	委托检验
委托单位	北京东方光耀新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京东方光耀新型建材有限公司	等 级	MU3.5
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 03 月 14 日	规格型号	395mm×195mm×140mm
样品数量	32 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 15229-2011 《轻集料混凝土小型空心砌块》		
检验项目	1. 尺寸偏差      2. 外观质量      3. 密度等级      4. 抗压强度 5. 吸水率      6. 相对含水率		
检验结论	*经检验, 送检样品的尺寸偏差、外观质量、吸水率、相对含水率的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 的技术指标要求; 密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 1000 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。*		
签发日期: 2016 年 04 月 04 日 (检验测试章)			
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心  
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW298

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求		检验结果		单项结论
1	尺寸 偏差 /mm	长度		$\pm 3$	$-2 \sim +3$		合格
		宽度		$\pm 3$	$-1 \sim +2$		合格
		高度		$\pm 3$	$-2 \sim +1$		合格
2	外观 质量	最小外壁 厚/mm	用于承重 墙体	$\geq 30$	31		合格
		肋厚/mm		$\geq 25$	25		合格
		缺棱	个数/块	$\leq 2$	0		合格
		掉角	三个方向投影 的最大值/mm	$\leq 20$	0		合格
		裂缝延伸的累计尺寸 /mm		$\leq 30$	0		合格
3	密度等级/( $\text{kg}/\text{m}^3$ ) (密度等级 1000 级)		$\geq 910, \leq 1000$		980		合格
4	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)		平均值	最小值	平均值	最小值	合格
			$\geq 3.5$	$\geq 2.8$	3.8	3.6	
5	吸水率/%		$\leq 18$		18		合格
6	相对含水率(中等湿度地区)/%		$\leq 35$		30		合格
备注:(此处空白)							

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

