



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201504DW116



样品名称: 发泡水泥板

Sample Name

委托单位: 二十二冶建设集团一分公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084N (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW116

第 1 页 共 2 页

样品名称	发泡水泥板	检验类别	委托检验
委托单位	二十二冶建设集团一分公司	商 标	天达
生产单位	唐山天达建材公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 08 日	规格型号	600mm×300mm ×60mm
样品数量	2 块	样品状态	板状
检验依据	JC/T 2200-2013 《水泥基泡沫保温板》		
检验项目	1. 导热系数		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的导热系数的检验结果符合标准 JC/T 2200-2013 中 II 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 04 月 16 日 (检验测试章)</p>		
备注:	工程名称: 冀东花园工地。		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW116

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
1	导热系数(干态) /[W/(m·K)]	≤0.065	0.065 (平均温度: 25.00°C)	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry