



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW118

DMTC

样品名称: 墙板

Sample Name

委托单位: 北京市飞翔建筑艺术雕刻有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW118

第 1 页 共 2 页

样品名称	墙板	检验类别	委托检验
委托单位	北京市飞翔建筑艺术雕刻有限责任公司	商 标	—
生产单位	北京市飞翔建筑艺术雕刻有限责任公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 06 月 06 日	规格型号	—
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC/T 940-2004 《玻璃纤维增强水泥 (GRC) 装饰制品》		
检验项目	1. 体积密度 2. 抗压强度 (面外) 3. 抗弯极限强度 4. 抗拉极限强度 5. 抗冲击强度 6. 吸水率 7. 抗冻性		
检验结论	*经检验, 送检样品的体积密度、抗压强度 (面外)、抗弯极限强度、抗拉极限强度、抗冲击强度、吸水率、抗冻性的检验结果符合标准 JC/T 940-2004 中喷射工艺 (一等品) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 06 月 26 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW118

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [喷射工艺 (一等品)]	检验结果	单项 结论
1	体积密度, g/cm ³	≥ 1.8	2.1	合格
2	抗压强度 (面外), MPa	≥ 40	48	合格
3	抗弯极限强度, MPa	≥ 18	18	合格
4	抗拉极限强度, MPa	≥ 5	5	合格
5	抗冲击强度, kJ/m ²	≥ 8	10	合格
6	吸水率, %	≤ 14	2.0	合格
7	抗冻性, 25 次	经 25 次冻融循环, 无起层、剥落等破 坏现象	经 25 次冻融循环, 无起层、剥落等破 坏现象	合格

(以下空白)

备注: 主要胶凝材料为硫铝酸盐水泥 (委托方提供)。

