



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW213

DMTC

样品名称: 粘结保温胶粉

Sample Name

委托单位: 北京德勤节能环保科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW213

第 1 页 共 2 页

样品名称	粘结保温胶粉	检验类别	委托检验
委托单位	北京德勤节能环保科技有限公司	商 标	——
生产单位	北京德勤节能环保科技有限公司	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2014 年 04 月 18 日	规格型号	——
样品数量	粉料: 100kg; 聚苯颗粒: 10kg	样品状态	粉状, 无结块; 颗粒, 均匀
检验依据	JG/T 158-2013 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 干表观密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 拉伸粘结强度		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中胶粉聚苯颗粒浆料(贴砌浆料)的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)			

签发日期: 2014 年 06 月 23 日

(检验测试章)

检验测试章

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW213

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目			标准要求 胶粉聚苯颗粒浆料（贴砌浆料）	检验结果	单项结论
1	干表观密度/（kg/m ³ ）			250~350	326	合格
2	抗压强度/MPa			≥0.30	0.32	合格
3	导热系数/[W/（m·K）]			≤0.08	0.076（平均温度 25.00℃）	合格
4	拉伸粘结强度/MPa	与水泥砂浆	标准状态	≥0.12，破坏部位不应位于界面	0.13，贴砌浆料破坏	合格
			浸水处理	≥0.10，破坏部位不应位于界面	0.11，贴砌浆料破坏	合格
		与聚苯板	标准状态	≥0.10，破坏部位不应位于界面	0.12，聚苯板破坏	合格
			浸水处理	≥0.08，破坏部位不应位于界面	0.10，聚苯板破坏	合格
(以下空白)						
备注：（1）配比：粉料：水：聚苯颗粒=350g：350g：2L； （2）聚苯板密度 18 kg/m ³ 。						

