



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC156



样品名称: 被动式保温用锚栓

Sample Name

受检单位: 利坚美(北京)科技发展有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC156

第 1 页 共 2 页

产品名称	被动式保温用锚栓	检验类别	抽样检验
受检单位	利坚美(北京)科技发展有限公司	生产日期	—
生产单位	利坚美(北京)科技发展有限公司	规格型号	Φ10×80-500
抽样地点	企业成品库房	商 标	利坚美
抽 样 人	陈嘉宇 张媛	等 级	—
抽样日期	2015 年 09 月 15 日	抽样数量	50 套
样品状态	钉状, 外观完好	抽样基数	10000 套
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 366-2012《外墙保温用锚栓》		
检验项目	1. 锚栓抗拉承载力标准值 2. 圆盘公称直径 3. 圆盘抗拔力标准值 4. 膨胀套管的公称直径		
检验结论	*经检验, 抽检样品的锚栓抗拉承载力标准值、圆盘公称直径、圆盘抗拔力标准值、膨胀套管的公称直径的检验结果符合标准 JG/T 366-2012 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2015 年 09 月 21 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC156

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	锚栓抗拉承载力标准值, kN (A 类基层墙体)	≥ 0.60	0.81	合格
2	圆盘公称直径, mm	≥ 60	60	合格
3	圆盘抗拔力标准值, kN	≥ 0.50	0.54	合格
4	膨胀套管的公称直径, mm	≥ 8	8.0	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024