



2012003084M



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW307



样品名称: 路沿石

Sample Name

委托单位: 三河市春霞达丰建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012063084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW307

第1页 共2页

样品名称	路沿石	检验类别	委托检验
委托单位	三河市春霞达丰建材有限公司	商 标	—
生产单位	三河市春霞达丰建材有限公司	等 级	C <sub>c</sub> 30
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 02 月 26 日	规格型号	500 mm×200mm×100mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC 899-2002 《混凝土路缘石》		
检验项目	1. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 JC 899-2002 中抗压强度等级 C<sub>c</sub>30 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 04 月 02 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW307

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
		平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	
1	抗压强度/MPa (抗压强度等级 C <sub>30</sub> )	≥30.0	≥24.0	36.8	34.0	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024