



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW154

201506AW154

样品名称: 外墙保温墙板

Sample Name

委托单位: 临沂洪焕新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW154

第 1 页 共 3 页

样品名称	外墙保温墙板	检验类别	委托检验
委托单位	临沂洪焕新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	临沂洪焕新型建材有限公司	等 级	B05 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 06 月 09 日	规格型号	600mm×600mm×200mm
样品数量	80 块	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC/T 1062-2007 《泡沫混凝土砌块》		
检验项目	1. 外观质量 2. 干表观密度 3. 导热系数 4. 立方体抗压强度 5. 抗冻性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的外观质量的检验结果符合标准 JC/T 1062-2007 中合格品的技术指标要求; 干表观密度、导热系数的检验结果符合标准 JC/T 1062-2007 中 B05 级的技术指标要求; 立方体抗压强度的检验结果符合标准 JC/T 1062-2007 中 A1.5 级的技术指标要求; 抗冻性的检验结果符合标准 JC/T 1062-2007 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 08 月 05 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Yodnawil Supervisory and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW154

第 2 页 共 3 页

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	缺棱 掉角	最小尺寸不 大于/mm	30	无缺棱掉角	符合
		最大尺寸不 大于/mm	70		
		大于以上尺 寸的缺棱掉 角个数,不多 于/个	2		
	平面弯曲不得大于 /mm		5	0	符合
	外观 质量 裂纹	贯穿一棱二面 的裂纹长度不 大于裂纹所在 面的裂纹方向 尺寸总和的	1/3	无裂纹	符合
		任一面上的裂 纹长度不得大 于裂纹方向尺 寸的	1/2		
		大于以上尺寸 的裂纹条数, 不多于/条	2		
	粘模和损坏深度 不大于/mm		30	无粘模和损坏	符合
	表面疏松、层裂		不允许	无表面疏松、层裂	符合
	表面油污		不允许	无表面油污	符合
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW154

第 3 页 共 3 页

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
2	干表观密度/ (kg/m ³)	≤530 (B05 级)		526		合格
3	导热系数 (干态) / [W/(m·K)]	≤0.12 (B05 级)		0.11 (平均温度: 25.00℃)		合格
4	立方体抗压强度/MPa (A1.5 级)	平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
		≥1.5	≥1.2	1.5	1.3	
5	抗冻性/% (F15)	质量 损失率	强度 损失率	质量 损失率	强度 损失率	合格
		≤5	≤20	4.0	13	
(以下空白)						
备注: (此处空白)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC