



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW126

201509DW126

样品名称: 硅藻泥

Sample Name

委托单位: 长春市新空间环保科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMIC





2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW126

第 1 页 共 3 页

样品名称	硅藻泥	检验类别	委托检验
委托单位	长春市新空间环保科技有限公司	商 标	百姓绿森林
生产单位	长春市新空间环保科技有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 08 月 18 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 09 月 15 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	粉状
检验依据	JC/T 2177-2013 《硅藻泥装饰壁材》		
检验项目	1. 甲醛净化性能                      2. 挥发性有机化合物含量 (VOC) 3. 游离甲醛 4. 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 5. 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg)		
检验结论	*经检验,送检样品的甲醛净化性能,挥发性有机化合物含量(VOC),游离甲醛,苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和,可溶性重金属(铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg)的检验结果符合标准 JC/T 2177-2013 的技术指标要求。*  <div style="text-align: right;">           签发日期: 2015 年 11 月 05 日            (检验测试章)         </div>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
National Supervision and Research Center for Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW126

第 2 页 共 3 页

样品类型		—		
样品涂刷量 (样品量)		670g/m <sup>2</sup>		
开灯时间		48h		
试验条件		温度 (20 ± 2) °C, 相对湿度 (50 ± 10) %		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化性能 (%)	≥ 80	82.6	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW126

第 3 页 共 3 页

第 3 页 共 5 页					
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	
2	挥发性有机化合物含量 (VOC) / g/kg	小于检出限值	未检出	合格	
3	游离甲醛 /mg/kg	小于检出限值	未检出	合格	
4	苯、甲苯、乙苯、 二甲苯总和 /mg/kg	小于检出限值	未检出	合格	
5	可溶性 重金属 /mg/kg	铅 Pb	小于检出限值	未检出	合格
		镉 Cd	小于检出限值	未检出	合格
		铬 Cr	小于检出限值	未检出	合格
		汞 Hg	小于检出限值	未检出	合格

(以下空白)

备注: JC/T 2177-2013 规定各指标检出限值为:

- (1) 挥发性有机化合物含量 的检出限值为 1g/kg;
- (2) 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和的检出限值为 50mg/kg;
- (3) 游离甲醛的检出限值为 5mg/kg;
- (4) 可溶性重金属的检出限值为 10mg/kg。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center for the Building Materials Industry