



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW289

DMTC

样品名称: 内墙涂料

Sample Name

委托单位: 怀来延昌工贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW289

第1页 共2页

| | | | |
|------|---|------|-------|
| 样品名称 | 内墙涂料 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 怀来延昌工贸有限公司 | 商 标 | 雪莲 |
| 生产单位 | 怀来延昌工贸有限公司 | 等 级 | 合格品 |
| 生产日期 | — | 样品编号 | — |
| 来样日期 | 2015年02月27日 | 规格型号 | — |
| 样品数量 | 2kg | 样品状态 | 无结块液体 |
| 检验依据 | GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》 | | |
| 检验项目 | 1. 对比率 2. 耐碱性 3. 耐洗刷性 | | |
| 检验结论 | <p>*经检验,送检样品的对比率、耐碱性、耐洗刷性的检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆(合格品)的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015年04月17日</p> <p>(检验测试章)</p> | | |
| 备注: | (此处空白) | | |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW289

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 (合格品) | 检验结果 | 单项结论 |
|------------|------------|---------------|------|------|
| 1 | 对比率(白色和浅色) | ≥ 0.90 | 0.90 | 合格 |
| 2 | 耐碱性(24h) | 无异常 | 无异常 | 符合 |
| 3 | 耐洗刷性/次 | ≥ 300 | 300 | 合格 |
| (以下空白) | | | | |
| 备注: (此处空白) | | | | |

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry