



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AC155

DMTC

样品名称: 防水砂浆

Sample Name

受检单位: 北京瀛海玉友粘合剂厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AC155

第 1 页 共 2 页

产品名称	防水砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京瀛海玉友粘合剂厂	生产日期	——
生产单位	北京瀛海玉友粘合剂厂	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	——
抽样日期	2014 年 07 月 11 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 25181-2010 《预拌砂浆》		
检验项目	1. 28d 抗压强度    2. 28d 抗渗压力    3. 14d 拉伸粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的 28d 抗压强度、28d 抗渗压力、14d 拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混普通防水砂浆 M15/P8 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 08 月 11 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AC155

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混普通防水 砂浆 M15/P8)	检验结果	单项结论
1	28d 抗压强度/MPa	$\geq 15.0$	16.8	合格
2	28d 抗渗压力/MPa	$\geq 0.8$	0.8	合格
3	14d 拉伸粘结强度 /MPa	$\geq 0.20$	0.36	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.16。				

