



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW105

20150710

样品名称: 玻镁防火板烟道

Sample Name

委托单位: 洛阳市洛龙区江存烟道经销部

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW105

第 1 页 共 2 页

样品名称	玻镁防火板烟道	检验类别	委托检验
委托单位	洛阳市洛龙区江存烟道经销部	商 标	—
生产单位	洛阳市洛龙区江存烟道经销部	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 01 日	规格型号	3000mm×600mm×500mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JG/T 194-2006 《住宅厨房、卫生间排气道》		
检验项目	1. 耐火极限		
检验结论	*经检验, 送检样品的耐火极限的检验结果符合标准 JG/T 194-2006 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 07 月 20 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW105

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	耐火极限, h	≥ 1.0	1.0	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

