

存档



2009003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW149

样品名称: 玻化微珠保温砂浆

Sample Name

委托单位: 北京四海腾达装饰建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
National Building Materials Industry Technical Supervision Research Center



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW149

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------|---|------|-------|
| 样品名称 | 玻化微珠保温砂浆 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 北京四海腾达装饰建材有限公司 | 商 标 | — |
| 生产单位 | 北京四海腾达装饰建材有限公司 | 样品状态 | 粉状+颗粒 |
| 生产日期 | — | 生产批号 | — |
| 来样日期 | 2012 年 03 月 23 日 | 样品编号 | — |
| 样品数量 | 50kg | 规格型号 | — |
| 检验依据 | GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》 | | |
| 检验项目 | 1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 | | |
| 检验结论 | <p>*经检验, 送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 I 型技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2012 年 06 月 28 日</p> <p>(检验测试章)</p> | | |
| 备注: | (此处空白) | | |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW149

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 (I 型) | 检验结果 | 单项结论 |
|-----------------------|---|---------------|-------|------|
| 1 | 干密度/(kg/m^3) | 240 - 300 | 298 | 合格 |
| 2 | 抗压强度/MPa | ≥ 0.20 | 0.40 | 合格 |
| 3 | 导热系数(平均温度: 25.00°C)/(W/(m·K)) | ≤ 0.070 | 0.069 | 合格 |
| (以下空白) | | | | |
| 备注: 配比: 料: 水=1: 0.80. | | | | |



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723 邮编: 100024