

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW186

DMTC

样品名称: 水泥基复合材料疏散平台

Sample Name

委托单位: 北京鼎昌复合材料有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW186

第 1 页 共 2 页

样品名称	水泥基复合材料疏散平台	检验类别	委托检验
委托单位	北京鼎昌复合材料有限责任公司	商 标	——
生产单位	北京鼎昌复合材料有限责任公司	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2014 年 10 月 27 日	规格型号	——
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A₁) 级不燃材料 (制品) 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)	<p>签发日期: 2014 年 11 月 14 日</p> <p>(检验测试章)</p>		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW186

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能等级 [A (A ₁) 级]	炉内温升/℃	≤ 30	3	合格
		质量损失率/%	≤ 50	6	合格
		持续燃烧时间/s	0	0	合格
		总热值/(MJ/kg)	≤ 2.0	0.2	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

