

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC210

DMTC

样品名称: 内墙乳胶漆

Sample Name

受检单位: 山东多多丽保温工程有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center for Building Materials Industry



150002293084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC210

第 1 页 共 2 页

产品名称	内墙乳胶漆	检验类别	抽样检验
受检单位	山东多多丽保温工程有限公司	生产日期	2015 年 12 月 23 日
生产单位	山东多多丽保温工程有限公司	规格型号	—
抽样地点	公司仓库	商 标	多多丽
抽 样 人	苏亮 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2016 年 01 月 25 日	抽样数量	5kg
样品状态	液态	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐碱性 8. 耐洗刷性		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆(一等品)的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 02 月 25 日 (检验检测章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

The National Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

DMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC210

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 内墙面漆(一等品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性 (3 次循环)	不变质	不变质	符合
4	干燥时间(表干)/h	≤2	0.7	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	对比率(白色和浅色)	≥0.93	0.93	合格
7	耐碱性(24h)	无异常	无异常	符合
8	耐洗刷性/次	≥1000	1000	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technology Supervision and Research Center of Building Materials Industry