



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW102

样品名称: 耐水腻子

Sample Name

委托单位: 北京华丰红瑞科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW102

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 样品名称 | 耐水腻子 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 北京华丰红瑞科技发展有限公司 | 商 标 | 华丰红瑞 |
| 生产单位 | 北京华丰红瑞科技发展有限公司 | 等 级 | — |
| 生产日期 | — | 样品编号 | — |
| 来样日期 | 2015 年 01 月 04 日 | 规格型号 | 干粉型 |
| 样品数量 | 20kg | 样品状态 | 粉状, 无结块 |
| 检验依据 | JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》 | | |
| 检验项目 | 1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度 | | |
| 检验结论 | <p>*经检验, 送检样品的初期干燥抗裂性 (3h)、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 03 月 05 日 (检验测试章)</p> | | |
| 备注: (此处空白) | | | |

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW102

第 2 页 共 2 页

| 第 2 页 共 2 页 | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|--------------------|------|------|
| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 [耐水型 (N)] | 检验结果 | 单项结论 |
| 1 | 初期干燥抗裂性 (3h) | | 无裂纹 | 无裂纹 | 符合 |
| 2 | 粘结强度, MPa | 标准状态 | > 0.50 | 0.76 | 合格 |
| | | 浸水后 | > 0.30 | 0.60 | 合格 |
| (以下空白) | | | | | |
| 备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。 | | | | | |

