



存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201310CW028

样品名称: 归然硅藻泥

Sample Name _____

委托单位: 沈阳归然装饰材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTE



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201310CW028

第 1 页 共 2 页

样品名称	归然硅藻泥	检验类别	委托检验
委托单位	沈阳归然装饰材料有限公司	商 标	归然
生产单位	沈阳归然装饰材料有限公司	等 级	1
生产日期	2012 年 03 月 23 日	样品编号	GR-001
来样日期	2013 年 10 月 14 日	规格型号	GR-001
样品数量	5kg	样品状态	粉体
检验依据	GB18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》		
检验项目	1. 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg) 的检验结果符合标准 GB18582-2008 中“水性墙面腻子”的技术指标要求。</p> <p>* 签发日期: 2013 年 11 月 01 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

郭权

审 核:

萧英

编 制:

萧英

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201310CW028

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	可溶性 重金属 /mg/kg	铅 Pb	≤ 90	7.00	合格
		镉 Cd	≤ 75	未检出	合格
		铬 Cr	≤ 60	2.28	合格
		汞 Hg	≤ 60	0.049	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)