



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW152

样品名称: 模塑聚苯板

Sample Name

委托单位: 北京北泡鸿都保温工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW152

第 1 页 共 3 页

样品名称	模塑聚苯板	检验类别	委托检验
委托单位	北京北泡鸿都保温工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京北泡鸿都保温工程有限公司	等 级	B <sub>1</sub> 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 10 月 16 日	规格型号	II 类
样品数量	20 块	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 表观密度    2. 压缩强度    3. 导热系数    4. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的表观密度、压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B<sub>1</sub> (C) 级难燃材料 (制品) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 12 月 05 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(以下空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

CMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW152

第 2 页 共 3 页

中心编号(NG.): 2014101W152							
序号		检验项目		标准要求		检验结果	单项结论
1		表观密度, kg/m <sup>3</sup>		Ⅱ类	≥ 20.0	20.2	合格
2		压缩强度, kPa			≥ 100	136	合格
3		导热系数, W/(m·K)			≤ 0.041	0.039(平均温度: 25.00℃)	合格
4	燃烧性能等级 (B <sub>1</sub> 级)	C级	燃烧增长速率指数, (W/s)	≤ 250	220	合格	
			火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘, m	< 试样边缘	< 试样边缘	符合	
			600s 的总放热量, MJ	≤ 15	12.2	合格	
			60s 内焰尖高度, mm	≤ 150	124	合格	
			60s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	符合	
			氧指数值, %	≥ 30	31	合格	

(以下空白)

**备注:** 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW152

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称	模塑聚苯板
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

