



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502DW001

201502DW001

样品名称: 粉煤灰

Sample Name

委托单位: 唐山市命中缘实业有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502DW001

第 1 页 共 2 页

样品名称	粉煤灰	检验类别	委托检验
委托单位	唐山市命中缘实业有限公司	商 标	—
生产单位	大唐同舟科技有限公司丰润分公司	等 级	I 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 02 月 06 日	规格型号	F 类 I 级
样品数量	20kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	GB/T 1596-2005 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》		
检验项目	1. 细度 2. 需水量比 3. 烧失量 4. 含水量 5. 三氧化硫 6. 游离氧化钙 7. 放射性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫、游离氧化钙、放射性的检验结果符合标准 GB/T 1596-2005 中拌制混凝土和砂浆用粉煤灰(I 级 F 类)的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 03 月 25 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502DW001

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (I 级)	检验结果	单项结论
1	细度 (45μm 方孔筛筛余) (F 类粉煤灰) /%	≤12.0	7.5	合格
2	需水量比 (F 类粉煤灰) /%	≤95	92	合格
3	烧失量 (F 类粉煤灰) /%	≤5.0	3.6	合格
4	含水量 (F 类粉煤灰) /%	≤1.0	0.6	合格
5	三氧化硫 (F 类粉煤灰) /%	≤3.0	0.46	合格
6	游离氧化钙 (F 类粉煤灰) /%	≤1.0	0	合格
7	放射性 (放射性比活度)	内照射指数 (I_{Ra}) ≤1.0	0.6	合格
		外照射指数 (I_{γ}) ≤1.0	0.9	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry